

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»

Е.Г. Майорова



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 5386 от «11» июня 2021 года  
по результатам лабораторных испытаний

**Заявитель:** ООО «Дивинка».

**Юридический адрес:** Смоленская область, Починковский район, д. Плоское, д. 86.

**Фактический адрес:** Смоленская область, Починковский район, д. Плоское, д. 86.  
(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** Производственный контроль, заявка № 67-20/292-2021 от 22.01.2021г.

**Состав экспертных материалов:** Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 5386 от 27.05.2021г.

**Установлено:** Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии) показателям.

По исследованным микробиологическим показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

**Заключение:**

Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки ООО «Дивинка», расположенной по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Плоское, д. 70, по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнитель

В.В. Сусенкова

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом

В.М. Алекса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**  
**Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**  
 Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013 телефон: (4812) 38-42-04;  
 т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru  
 Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001  
 Адрес местонахождения: г. Смоленск, Тульский пер., д.12, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц  
 № РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

*И.И.И.* П.В. Куцева

27.05.2021



**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
 № 5386 от 27 мая 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью "Дивинка"
2. **Юридический адрес:** Смоленская область, Починковский район, д.Плоское, д.86
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)
4. **Место отбора:** водоразборная колонка Смоленская область, Починковский район, д. Плоское, д. 80  
 Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Общество с ограниченной ответственностью "Дивинка", Смоленская область, Починковский район, д.Плоское, д.86
5. **Условия отбора, доставки**  
 Дата и время отбора: 21.05.2021 09:45  
 Ф.И.О., должность: Язикова Т. В., помощник врача эпидемиолога  
 Условия доставки: соблюдены  
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2021 12:30  
 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. **Дополнительные сведения:**  
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/292-2021 от 22.01.2021  
 Условия хранения: соблюдены  
 Вес (объем) пробы: 0,5 л  
 Упаковка: стерильная стеклянная  
 Проба отобрана в присутствии: эл. монтера Шелекова В.А.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
 табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 2.21.5386 1/1
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
 МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные Scout-Pro SPU 601	7125480859	16315-08	С-ВЧ/04-03-2021/43950287 от 04.03.2021	03.03.2022
2	pH-метр, Эксперт	2421	34127-07	4045/213 от 06.07.2020	05.07.2021

11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д 12, литера А

### 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 21.05.2021 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5386 дата начала испытаний 21.05.2021 12:40 дата выдачи результата 24.05.2021 13:53					
1	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	28	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Кашуба Е. Г., и.о. зав. отделом