

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2-П от 16.01.2019года

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой  
воды

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Дивинка»

Юридический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Плоское, д.86

Фактический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Плоское, д.86

Основание для проведения экспертизы: по договору № 70 от 14.01.2019года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №6П от 16.01.2019года

Установлено: Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 15.01.2019года из артескважины(школа-интернат) ООО«Дивинка» по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Прудки, по микробиологическим показателям соответствует п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 15.01.2019года из артескважины(школа-интернат) ООО«Дивинка» по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Прудки, по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Главный врач



Ляпишев Д.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 160-П от 19.04. 2019года

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой  
воды

Заявитель: ООО «Дивинка»

Юридический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Плоское д.86

Фактический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Плоское д.86

Основание для проведения экспертизы: по договору №130 от 18.01.2019года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 490П от 18.04.2019года

Установлено: На основании п.4 ст.23 п.4 Закона РФ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 16.04.2019года из артезианской (возле магазина) по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Прудки, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании п.4 ст.23 п.4 Закона РФ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 16.04.2019года из артезианской (возле магазина) по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Прудки, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Главный врач



Ляпишев Д.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 161-П от 19.04. 2019года

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой  
воды

Заявитель: ООО «Дивинка»

Юридический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Плоское д.86

Фактический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Плоское д.86

Основание для проведения экспертизы: по договору №130 от 18.01.2019года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 489П от 18.04.2019года

**Установлено:** На основании гл.4 ст.23,п.4 Закона РФ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 16.04.2019года из артезианной по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Прудки, ул.Урицкого, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании гл.4 ст.23,п.4 Закона РФ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 16.04.2019года из артезианной по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Прудки, ул.Урицкого, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Главный врач

Ляпишев Д.Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 214-П от 18.06.2019года

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой  
воды

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Дивинка»

Юридический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Плоское д.86

Фактический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Плоское д.86

Основание для проведения экспертизы: по договору №130 от 15.01.2019года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 691П от 30.05.2019года.

Установлено: На основании гл.4 ст 23 п.4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года качество холодной питьевой воды, отобранной 29.05.2019года из артскважины №6 ООО «Дивинка» по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Плоское, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого. Контроль качества»

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании гл.4 ст 23 п.4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года качество холодной питьевой воды, отобранной 29.05.2019года из артскважины №6 ООО «Дивинка» по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Плоское, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого. Контроль качества»

Главный врач



Ляпишев Д.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 215-П от 18.06.2019года

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой  
воды

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Дивинка»

Юридический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Плоское д.86

Фактический адрес: Смоленская обл., Починковский район, д.Плоское д.86

Основание для проведения экспертизы: по договору №130 от 15.01.2019года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 692П от 30.05.2019года.

Установлено: Качество холодной питьевой воды отобранной 29.05.2019года из артезианской скважины ООО «Дивинка» по адресу :Смоленская область,Починковский район,д.Пивовка по исследуемым санитарно-гигиеническим исследованиям жесткости ( жесткость по результатам испытаний  $9,5 \pm 1,4$  мг-экв\дм<sup>3</sup> ,величина допустимого уровня не более 7 мг-экв\дм<sup>3</sup>) не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по остальным санитарно-гигиеническим исследованиям на основании гл.4 ст 23 п.4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года качество холодной питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого.Контроль качества»

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество холодной питьевой воды отобранной 29.05.2019года из артезианской скважины ООО «Дивинка» по адресу :Смоленская область,Починковский район,д.Пивовка по исследуемым санитарно-гигиеническим исследованиям жесткости ( жесткость по результатам испытаний  $9,5 \pm 1,4$  мг-экв\дм<sup>3</sup> ,величина допустимого уровня не более 7 мг-экв\дм<sup>3</sup>) не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по остальным санитарно-гигиеническим исследованиям на основании гл.4 ст 23 п.4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года качество холодной питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды