

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 135 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Российская Федерация, 216400, Смоленская область, г. Десногорск, 6 микрорайон
Главный корпус ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России, помещения №№ 13, 16
тел./факс (48153)3-31-03; e-mail: fmba-cge135@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU. 710187



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России

И.о. главного врача

В.А. Кротов

20 21 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№982 от «27» 06 2023 года

по результатам оценки воды питьевой подземной, отобранной по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Плоское, скважина 66204036 №6 рабочая

Заявитель: Муниципальное Унитарное Предприятие Прудковский Жилищно-Эксплуатационный Участок МУУП Прудковский ЖЭУ Починковского района Смоленской области.

Юридический адрес заказчика: 216465, Смоленская область, Починковский район, д. Плоское, д.84.

Фактический адрес заказчика: 216465, Смоленская область, Починковский район, д. Плоское, д.84.

Основание для проведения экспертизы: договор №121 от 15.05.2023г.

Дата проведения экспертизы: 27.06.2023г.

Состав экспертных материалов: протокол испытаний ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России от 23.06.2023г. №1366

Установлено:

Место отбора образцов: Смоленская область, Починковский район, д.Плоское, скважина 66204036 №6 рабочая.

Дата и время отбора образцов для испытаний: 20.06.2023г. 09 час. 30 мин.

Исследования проводились в соответствии с утвержденными методиками.


По результатам лабораторных исследований, представленных в протоколе №1366 от 23.06.2023г., определяемые показатели воды питьевой подземной: запах при 20°C 1 балл

(норматив не более 2 баллов); запах при 60°C 1 балл (норматив не более 2 баллов); мутность <1 ЕМФ (норматив в ЕМФ не более 2,6); привкус 0 баллов (норматив не более 2 баллов); цветность 1,5±0,5 градуса (норматив не более 20 градусов); водородный показатель рН 6,5±0,2 ед. рН (норматив 6,0-9,0 ед.рН); жесткость общая 7,5±1,1 мг/дм³ (норматив не более 7,0 мг/дм³); сухой остаток 410±78 мг/дм³ (норматив 1500 мг/дм³); перманганатная окисляемость 4,5±0,5 мг/дм³ (норматив 7,0 мг/дм³); нефтепродукты <0,02 мг/дм³ (норматив 0,1 мг/дм³); сульфаты 19±4 мг/дм³ (норматив 500,0 мг/дм³); марганец 0,003±0,001 мг/дм³ (норматив 0,1 мг/дм³); стронций 0,53±0,08 мг/дм³ (норматив 7,0 мг/дм³); медь 0,002±0,001 мг/дм³ (норматив 1,0 мг/дм³); цинк <0,005 мг/дм³ (норматив 5,0 мг/дм³); железо 0,15±0,04 мг/дм³ (норматив 0,3 мг/дм³); молибден 0,014±0,004 мг/дм³ (норматив 0,07 мг/дм³); мышьяк <0,005 мг/дм³ (норматив 0,01 мг/дм³); свинец <0,003 мг/дм³ (норматив 0,01 мг/дм³); нитраты <0,1 мг/дм³ (норматив 45,0 мг/дм³); нитриты 0,51±0,13 мг/дм³ (норматив 3,0 мг/дм³); аммиак 0,85±0,17 мг/дм³ (норматив 1,5 мг/дм³); фториды 0,05±0,01 мг/дм³ (норматив 1,5 мг/дм³); хлориды 15±3 мг/дм³ (норматив 350,0 мг/дм³), таблицы 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение:


Вода питьевая подземная отобранная по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Плоское, скважина 66204036 №6 рабочая, **соответствует** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по всем исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене
(должность)


(подпись)

Бабков К.Ю.
(Ф.И.О.)

Врач по общей гигиене
Технический директор ОИ
(должность)


(подпись)

Ятченко Т.И.
(Ф.И.О.)